

Vnitřní informace

INFORMACE Z JE TEMELÍN

22. 6. 2010

První blok je v provozu na plánovaném výkonu. Na **druhém bloku** probíhá plánovaná odstávka spojená s výměnou $\frac{1}{4}$ paliva v reaktoru. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

Zkouška v uzlu kompenzátoru objemu nebyla úspěšná. Pracovníci elektrárny provedou další úpravu dosedacích ploch pojistného ventilu. Tyto práce posouvají start reaktoru přibližně o jeden týden.

Informace o parametrech na 1. bloku dnes 22. 6. 2010 v 8:00 hodin:

- blok je v provozním režimu 1 - výkonový stav
- výkon reaktoru - 100 %
- výkon turbogenerátoru - 1015 MWe
- výroba elektřiny od začátku roku: 4 150 840 MWh

Informace o parametrech na 2. bloku dnes 22. 6. 2010 v 8:00 hodin:

- blok je v provozním režimu 5 - odstávka
- výkon reaktoru - 0 %
- výkon turbogenerátoru - 0 MWe
- výroba elektřiny od začátku roku: 2 903 552 MWh