

Vnitřní informace

Informace z JE Temelín 6. 9. 2011

Na **prvním bloku** probíhá plánovaná odstávka spojená s výměnou paliva v reaktoru. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků. Dnes zahájila elektrárna Temelín odstávku **druhého bloku**.

V průběhu devíti dnů provede opravu ucpávky v systému těsnícího oleje generátoru. „Jedná o preventivní opravu, kterou se vyhneme případnému neplánovanému budoucímu odpojení bloku například v zimě. Současné podmínky v energetické síti jsou pro takové krátkodobé odpojení bloku příznivé, protože spotřeba elektřiny je nyní nižší než například v zimních měsících,“ říká Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín.

Původně Temelín plánoval odpojit druhý blok dnes v noci. K dřívějšímu odstavení bloku elektrárna přistoupila poté, co zjistila zvýšený nátok technologické vody do speciální kanalizace v kontejnmentu. „Rozbory ukázaly, že nejde o vodu z primárního okruhu, ale z jednoho z pomocných systémů,“ dodává Sviták. Voda byla speciální kanalizací v souladu s projektem svedena do sběrné nádrže. Jedná se o provozní záležitost bez vlivu na bezpečnost.

Informace o parametrech na 1. bloku dnes 6. 9. 2011 v 15:30 hodin:

blok je v provozním režimu 6 - odstávka
výkon reaktoru - 0 %
výkon turbogenerátoru - 0 MWe
výroba elektřiny od začátku roku: 4 738 791 MWh

Informace o parametrech na 2. bloku dnes 6. 9. 2011 v 15:30 hodin:

blok je v provozním režimu 3 - odstávka
výkon reaktoru - 0 %
výkon turbogenerátoru - 0 MWe
výroba elektřiny od začátku roku: 4 015 257 MWh

Aktuální informace o provozu JE Temelín najdete na internetové stránce: www.cez.cz